

Dodatečné informace č. 1

k výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

„Vybavení tělocvičny elektronickou výsledkovou tabulí s příslušenstvím včetně dodávky a montáže basketbalových košů“

Zadavatel:

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700

zastoupena: Mgr. Ivo Řeha, ředitel školy

Datum: 5. listopad 2025

Na základě žádosti o dodatečné informace zadavatel poskytuje následující upřesnění zadávací dokumentace.

Tyto informace jsou závazné pro všechny účastníky výběrového řízení a budou zveřejněny na webových stránkách zadavatele stejným způsobem jako výzva.

(v souladu s čl. 2.5 výzvy a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

1) Útočný čas pro basketbal

Požadavek se vztahuje na zobrazení útočného i hracího času.

Zadavatel akceptuje řešení odpovídající pravidlům FIBA

2) Sirény – rozlišení tónů

Požaduje se řešení umožňující dva odlišné tóny sirén dle pravidel FIBA.

3) Ovládací zařízení (notebook / PC) – dotykový displej

Dotykový displej je doporučen, nikoli povinný.

4) Propojení útočného času (shot-clock)

Požaduje se výhradně kabelové propojení útočného času s řídicím systémem výsledkové tabule. Bateriové napájení není přípustné. Bezdrátové řešení není přípustné. Délku a trasu kabelového vedení stanoví dodavatel podle skutečných prostorových podmínek tělocvičny; tuto délku je povinen zaměřit a zohlednit ve své nabídce, včetně všech montážních a instalačních.

5) Výškově stavitelný mechanismus a konstrukce košů

Požadováno je řešení splňující pravidla FIBA a bezpečnostní normy ČSN / ČBF.

Pokud doplnění výškově stavitelného mechanismu změní vyložení tak, že deska nebude v přesné pozici vůči lajnování, je přípustné nabídnout novou konstrukci nebo odborně upravenou stávající konstrukci s dodržением všech bezpečnostních a technických norem.

6) Uchycení útočného času

Způsob montáže útočného času ponechává zadavatel na návrhu uchazeče; musí být konstrukčně a bezpečnostně vyhovující pro tělocvičnu a kompatibilní s nabízeným systémem. Požadováno je řešení splňující pravidla FIBA.

7) Materiál basketbalových desek – sklo / polykarbonát

Požadována je průhledná skleněná deska.

8) Soupis prací

Samostatný soupis prací nebyl přílohou výzvy.

Uchazeči zpracují vlastní soupis prací podle nabízeného technického řešení a rozsahu plnění; žádná položka nesmí být oceněna 0 Kč ani zůstat neoceněna.

Závěrečné ustanovení

Tyto dodatečné informace byly dne 5. listopadu 2025 odeslány všem čtyřem osloveným dodavatelům e-mailem a současně zveřejněny na webových stránkách Základní školy Frýdek-Místek, 1. máje 1700 stejným způsobem jako původní výzva k podání nabídky.

Tyto informace jsou závazné pro všechny účastníky výběrového řízení a tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny a končí dne 10. listopadu 2025 v 10:00 hod. na sekretariátě školy.

Ve Frýdku-Místku, dne 5. listopadu 2025

Mgr. Ivo Řeha

ředitel školy